



Agrupació d'Electors de Torrelles de Llobregat

LES OBRES DE CANALITZACIÓ DEL GAS ESTAN PARALITZADES PER GREUS DEFICIÈNCIES EN LA SEVA EXECUCIÓ

ES POT GARANTIR DE MANERA IMMEDIATA LA CONVERSIÓ A GAS NATURAL DE L'ACTUAL XARXA DE PROPÀ DE CAN GUEI?

¿PER QUIN MOTIU LA CANALITZACIÓ DEL GAS NO ARRIBA AL RAVAL MAS I A CAN GÜELL?

¿PER QUIN MOTIU ALGUNS CARRERS DE CESALPINA NO TINDRAN LA CANALITZACIÓ QUE TRASCORRE PER LA SEVA AVINGUDA PRINCIPAL PER ARRIBAR A ALTRES LLOCS DE TORRELLES DES DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ?

L'Associació de Veïns de Cesalpina va fer una extens i exhaustiu informe de seguiment de les obres de canalització del gas natural en el seu pas per Cesalpina, on s'apreciaven greus deficiències en la seva execució (tub a distància inferior als 80 cms. que el projecte determinava, compactació escassa i de vegades nul·la, aportació de pedres i còdols en l'abocament de terres per a tancar les rases que podien malmetre les canonades, separacions gairebé inexistentes amb escomeses d'altres serveis de finques particulars, etc.). L'ajuntament va decretar el dia 22 d'octubre la paralització de les obres i la incoació d'un expedient amb audiència a l'empresa Gas Natural Distribución SDG pels següents motius:

- La reposició de les calçades dels carrers afectats no es correspon amb la secció descrita en el projecte de la llicència d'obres. En alguns trams s'ha apreciat un gruix d'asfalt inferior als 7 cms. i la inexistència del reg d'adherència entre l'asfalt i el formigó.

- S'han observat rases obertes, en zona de calçada, on el tub soterrat no assoleix la profunditat de 0,80 m. indicada en el projecte. El material de reblert d'alguns trams incorpora residus provinents del paviment asfàltic entre d'altres.
- En alguns trams el tall del paviment asfàltic no s'ha efectuat amb disc i la reposició presenta un junt irregular. També s'han observat zones en què el junt no s'ha segellat amb emulsió bituminosa.
- S'observen alguns trams en què la reposició de calçada s'ha començat a enfonsar. Això fa pensar que la sub-base no ha assolit el 95% de Próctor Modificat.
- S'aprecien treballs de reparació de vorades, de tapes de clavegueram i d'entregues entre materials que no són acceptables en una obra pública ben executada.
- La implantació de l'obra es considera precària pel que fa a la senyalització, acopis, neteja, longitud de trams oberts i seguretat dels usuaris de la via pública en general.

Nosaltres ens preguntem: com és possible que una obra d'aquesta envergadura es concedís amb una llicència d'obres menors? Com és possible que ara es digui que l'aixecament de la suspensió de la llicència d'obres es condiona a l'obtenció dels resultats dels assajos quan, en concedir la llicència d'obres, aquesta deia literalment que *“de la base (en la reposició de les voravies) s'hauran de presentar assaigs de compactació. Els punts on caldrà extreure les mostres s'escolliran d'acord amb els Serveis Tècnics de l'ajuntament”*?

Creiem que, abans que res, el que prima és la garantia de seguretat en una instal·lació tan sensible i delicada com és la canalització de gas. Un cop això garantit, entenem que aquesta paralització d'obra és una ocasió immillorable per a esmenar la greu errada d'haver informat favorablement el projecte executiu per a la distribució i subministrament de gas natural a Torrelles de Llobregat en el tràmit d'autorització de la Direcció General d'Energia i Mines de la Generalitat sense que hi fossin inclosos tots els nuclis urbans del municipi, amb l'evident greuge comparatiu que això suposa.

No és de rebut que es faci la implantació en uns nuclis i en altres no, i tampoc ho és que travessi Cesalpina per arribar a altres sectors i els carrers laterals a l'eix troncal de l'Av. Dolça de Provença no es facin en el cas que no hi hagi demanda que garanteixi la inversió a l'empresa subministradora.

GAS NATURAL AMB SEGURETAT I GARANTIES... I PER A TOTHOM!!!

**Grup municipal
POBLE i PROGRÉS**

desembre 2008